ОТЧЕТ

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы

физико-химических и бактериологических исследований качества питьевой воды в декабре 2017 г.

Межмуниципальный ООО «Щербиновский коммунальщик»

№ п/п	Населенный пункт	Место отбора пробы	Дата отбора	Температура °С	Цвет-ность, град	Мут-ность, мг/дм3	Остат. Хлор мг/дм^3	Прив-кус, балл	Запах, балл	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Соотв. ГН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**с. Шабельское**	ВК	07.12.2017	14	11,1	0,63	< 0,3	0	0	4	0	0	Да
		ул. Советов, 13	07.12.2017	14	11,2	0,60	< 0,3	0	0	2	0	0	Да
2.	**с. Глафировка**	ВК	07.12.2017	14	11,4	0,63	< 0,3	0	0	3	0	0	Да
		ул. Кирова, 10	07.12.2017	14	11,4	0,63	< 0,3	0	0	3	0	0	Да
3.	**с. Николаевка**	ВК	07.12.2017	14	11,5	0,63	< 0,3	0	0	4	0	0	Да
		ул. Горького, 53	07.12.2017	14	11,5	0,60	< 0,3	0	0	2	0	0	Да
4.	**с. Ей-Укрепление**	Насосная станция	07.12.2017	14	11,3	0,63	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
		ул. Суворова, 17	07.12.2017	14	11,2	0,60	< 0,3	0	0	2	0	0	Да
5.	**с. Екатериновка**	Насосная станция	07.12.2017	14	11,5	0,60	< 0,3	0	0	2	0	0	Да
		ул. Московская, 21	07.12.2017	14	11,3	0,63	< 0,3	0	0	3	0	0	Да
6.	**п. Восточный**	ВК	07.12.2017	14	11,0	0,60	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
		ул. Энгельса, 30	07.12.2017	14	11,2	0,63	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
7.	**п. Щербиновский**	ВК	07.12.2017	14	10,9	0,57	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
		ул. Ленина, 30	07.12.2017	14	10,8	0,57	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
8.	**п. Северный**	ВК	07.12.2017	14	10,9	0,57	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
		ул. Октябрьская, 47	07.12.2017	14	11,0	0,60	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
9.	**ст. Старощербиновская**	ул. Советов, 134	07.12.2017	14	11,1	0,60	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
10.	**ст. Старощербиновская**	ул. Советов, 37	07.12.2017	14	10,9	0,57	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
11.	**ст. Старощербиновская**	ж/д вокзал	07.12.2017	14	1,1	0,60	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
12.	**ст. Старощербиновская**	ул. Тельмана, 146	07.12.2017	14	11,0	0,57	< 0,3	0	0	1	0	0	Да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	**ст. Старощербиновская**	ул. Первомайская, 109	07.12.2017	14	11,3	0,63	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
14.	**ст. Старощербиновская**	ул. Шевченко, 210	07.12.2017	14	11,3	0,60	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
15.	**ст. Старощербиновская**	ул. Разина, 53	07.12.2017	14	11,0	0,57	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
16.	**ст. Старощербиновская**	ул. Шевченко, 156	07.12.2017	14	10,9	0,57	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
17.	**ст. Старощербиновская**	ул. Чкалова, 128	07.12.2017	14	10,8	0,57	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
18.	**ст. Старощербиновская**	ул. Комсомольская, 80	07.12.2017	14	11,0	0,60	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
19.	**ст. Старощербиновская**	насосная	07.12.2017	14	10,6	0,51	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
20.	**ст. Новощербиновская**	насосная	07.12.2017	14	11,0	0,63	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
21.	**ст. Новощербиновская**	ул. Октябрьская, 2	07.12.2017	14	11,1	0,60	< 0,3	0	0	1	0	0	Да
22.	**ст. Новощербиновская**	ул. Дмитрова, 2	07.12.2017	14	11,0	0,63	< 0,3	0	0	1	0	0	Да

Исследования выполнены в аккредитованной лаборатории ИЛЦ Ейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ответственный исполнитель _____ **Кулеш Н.Г.**

Руководитель ИЛЦ _____ **Балашов Н.Н.**

МП ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ